



Βόλος 2/8/2017
Αριθ. Πρωτ: 10186

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333

Πληροφορίες : Σουλακούδης Γεώργιος

Τηλέφωνο : 2421029878

Fax : 2421022927

E-mail : museum.volos@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)

4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 21/8/2017 και ώρα:12:00μ.μ, στη Δ/ση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: «Προσφορά για προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού», στη Δ/ση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 830,8 € με Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στη Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται.

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα: Προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού

- Θερμοπομποί επίτοιχοι (convector). Τεμάχια 4

Μέγιστη ισχύς 2000W

3 ρυθμίσεις θέρμανσης: 800, 1200 και 2000W

Τεχνολογία Hi - Fi

Σύστημα ασφαλείας για την αυτόματη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής

Θερμοστάτης ασφαλείας

Περιλαμβάνει κιτ για τοποθέτηση σε τοίχο

Διαθέτει χερούλι για εύκολη μεταφορά και θέση αποθήκευσης καλωδίου

Διαστάσεις (cm):82x7,5x55

Ένταση ρεύματος/Συχνότητα ρεύματος(V~Hz):230-240~50

Για χώρους έως (m2):23

Ισχύς - Max (W):2000

Ισχύς - Med (W):1200

Ισχύς - Min (W):800

Εγγύηση: 2 χρόνια

- Κλιματιστικό με ιονιστή. Τεμ. 1

Πλήρης μονάδα (εσωτερικό κλιματιστικό – εξωτερικός συμπιεστής)

Τύπος Λειτουργίας: Inverter

Ψυκτική ικανότητα 12000 (3400-13000)

Θερμαντική ικανότητα 12000 (3400-15400)

Ενεργειακή κατηγορία (ψύξη) A+

Ενεργειακή κατηγορία (θέρμανση μεσαία ζώνη) A

Ενεργειακή κατηγορία (θέρμανση θερμή ζώνη) A++

SEER 5.6

SCOP 3.80

Στάθμη θορύβου εσωτ dB(A) : 34,36,38 (Low,Med.,High)

Στάθμη θορύβου εξωτ dB(A) : 50

Διαστάσεις ΜxYxΠ

Εσωτερικό 770x240x180

Εξωτερικό 700x550x256Λειτουργία Turbo

Λειτουργία ιονιστή

Φίλτρο σκόνης

Χρονοδιακόπτης

Εγγύηση: 2 χρόνια

Δωρεάν τοποθέτηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/ση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου επιθυμεί να προβεί σε προμήθεια τεσσάρων θερμοπομπών και μονάδας κλιματισμού. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εργασία, όπως αναλυτικά αναφέρεται, ανέρχεται στο ποσό των 830,8 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	39711300-2	Θερμοπομποί επίτοιχοι 2KW	τεμ.	4	80	320
2	39717200-3	Κλιματιστικό 12000 BTU	τεμ.	1	350	350
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	670
					ΦΠΑ 24%	160,8
					Σύνολο με Φ.Π.Α	830,8

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Σουλακούδης

Αίγλη Δημόγλου

Γεώργιος Βλιώρας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	39711300-2	Θερμοπομποί επίτοιχοι 2KW	τεμ.	4		
2	39717200-3	Κλιματιστικό 12000 BTU	τεμ.	1		
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Η εργασία και τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Προσφέρων
(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)