



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**  
**Α.Φ.Μ. : 997708467**  
**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)**  
**EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**  
Ταχ.Δ/νση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως  
Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.  
Τηλέφωνο : 2421071770  
Fax : 2421040484  
E-mail : athlitismos@doepap.gr

**ΔΑΠΑΝΗ** .Προμήθεια και αντικατάσταση κυκλοφορητών λόγω βλάβης στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Κωδ.15-7135.400

3930,80Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

4874,19Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Βόλος.17/9/2019

Αριθμ. Πρωτ. 11798/1951

**Με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**

**Πληροφορίες Δαπάνης**

**Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη**

**Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης**

**Πρότυπο Προσφοράς**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ**

**ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Κυριαζής Κώστας

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

Οικονόμου Δημήτρης

**ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Χρήστου Γιώργος

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**Δαπάνη:** Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Προμήθεια και αντικατάσταση κυκλοφορητών λόγω βλάβης στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας.

με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( Δ.Κ.Κ.)
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
3. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την : Προμήθεια και αντικατάσταση κυκλοφορητών λόγω βλάβης στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

**Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 20 / 9 / 2019 ώρα 12:00μ.μ, στη Δ/ση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου** με την ένδειξη: Προμήθεια και αντικατάσταση κυκλοφορητών λόγω βλάβης στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθεια και αντικατάσταση κυκλοφορητών λόγω βλάβης στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 4874,19 ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	Χ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, ή υπεύθυνη δήλωση άρθρο 8 παρ.4 του Ν.1599/1986,όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016 (με αιτιολογία για συμμετοχή σε διαγωνισμό)

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ****1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

α/α	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	Χ

**2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

α/α	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	Χ
4	Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	

**3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	Χ

#### 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :

α/α	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Ανοιχτή	X
2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Προμήθεια και αντικατάσταση κυκλοφορητών λόγω βλάβης στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

Τεχνικές προδιαγραφές



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**Τμήμα Συντηρήσεων**  
 Ταχ. Δ/ση : Σέκερη 1  
 Ταχ. Κωδ. : 38334, ΒΟΛΟΣ  
 Πληροφορίες : Γκάγκας Γεώργιος  
 Τηλέφωνο : 2421025614  
 Fax : 2421025463

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  
 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 16/9/2019  
 Αρ. Πρωτ. 11755/1939

Βόλος, 16.9.2019  
 Αρ. Πρωτ.: 75826

ΠΡΟΣ: ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ

Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού,  
 ΚΟΙΝ: Διοίκησης και Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Κο Θεοδώρου Αθανάσιο

**ΘΕΜΑ : «Βλάβες στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Νέας Ιωνίας»**

Σχετ.: Το υπ' αριθμ.11341/ΔΑ1850/03-09-19.

Κατόπιν αιτήματος, η υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Νέας Ιωνίας και διαπίστωσε επί τόπου την ανάγκη που μας ανέφερε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αθλητισμού κ. Χρήστου Γεώργιος. Για το λόγο ότι κρίνεται αναγκαία η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών, η υπηρεσία μας συνέταξε Τεχνική Μελέτη την οποία και σας διαβιβάζουμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην επιτροπή παραλαβής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ορίζουμε τον Γκάγκα Γεώργιο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
 Τεχνικών Υπηρεσιών



Προβιά Ελένη  
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>				
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (και μον.Μετρ)</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α)</b>
1	Προμήθεια και αντικατάσταση του κυκλοφορητή της πισίνας 50 m, GRUNDFOS Magna1, 50-150F	Κατ' αποκοπή	2.621,36	2.621,36
2	Προμήθεια και αντικατάσταση του κυκλοφορητή της πισίνας εκμάθησης, GRUNDFOS Magna1, 40-60F	Κατ' αποκοπή	1.173,04	1.173,04
3	Προμήθεια Αποστάτες DN 40 / 30mm για την ένωση των κυκλοφορητών	2	68,20	136,40
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.930,80</b>
			<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>943,39</b>
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.874,19</b>

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  
ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού για : Προμήθεια και αντικατάσταση κυκλοφορητών λόγω βλάβης στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια) ανέρχεται στο ποσό των 4874,19 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

### Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	42943700-5	Προμήθεια και αντικατάσταση του κυκλοφορητή της πισίνας 50m GRUNDFOS Magnal,50-150F.	τεμ	1	2.621,36	2.621,36
	42943700-5	Προμήθεια και αντικατάσταση του κυκλοφορητή της πισίνας εκμάθησης GRUNDFOS Magnal,40-60F.	τεμ	1	1.173,04	1.173,04
	31700000-3	Προμήθεια αποστάτες DN 40/30mm για την ένωση των κυκλοφορητών.	τεμ	2	68,20	136,40
					Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	3.930,80
					ΦΠΑ 24%	943,39
					Σύνολο με ΦΠΑ	4.874,19

Τα υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ



## ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	42943700-5	Προμήθεια και αντικατάσταση του κυκλοφορητή της πισίνας 50m GRUNDFOS Magnal,50-150F.	τεμ	1		
	42943700-5	Προμήθεια και αντικατάσταση του κυκλοφορητή της πισίνας εκμάθησης GRUNDFOS Magnal,40-60F.	τεμ	1		
	31700000-3	Προμήθεια αποστάτες DN 40/30mm για την ένωση των κυκλοφορητών.	τεμ	2		
					Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με ΦΠΑ	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Οι κυκλοφορητές θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι κυκλοφορητές θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους της Δ/νσης Αθλητισμού με ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)