



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**  
**Α.Φ.Μ. : 997708467**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)**

**EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Ταχ.Δ/υση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.

Τηλέφωνο : 2421071770

Fax : 2421040484

E-mail : athlitismos@doepap.gr

**ΔΑΠΑΝΗ** .Προμήθεια υλικών για την επισκευή, αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.) στα κολυμβητήρια Ν.Ιωνίας και Βόλου

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Κωδ.15-6661.400

6.140,0Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

7.613,60Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Βόλος.19/11/2019

Αριθμ. Πρωτ. 15356/2504

**Με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**

**Πληροφορίες Δαπάνης**

**Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη**

**Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης**

**Πρότυπο Προσφοράς**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ**

**ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Κυριαζής Κώστας

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

Οικονόμου Δημήτρης

**ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Χρήστου Γιώργος

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Δαπάνη:** Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Προμήθεια υλικών για την επισκευή ,αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.)

στα κολυμβητήρια Ν.Ιωνίας και Βόλου

με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

- 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( Δ.Κ.Κ.)**
- 2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.**
- 3. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.**

Η πρόσκληση αφορά την : Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.)

στα κολυμβητήρια Ν.Ιωνίας και Βόλου

**Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 26/11/2019 ώρα 12:00μ.μ, στη Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου** με την ένδειξη: Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.)

στα κολυμβητήρια Ν.Ιωνίας και Βόλου

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.) στα κολυμβητήρια Ν.Ιωνίας και Βόλου

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 7613,60 ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	Χ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση άρθρο 8 παρ.4 του Ν.1599/1986,όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016 (με αιτιολογία για συμμετοχή σε διαγωνισμό)

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ****1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

α/α	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	Χ

**2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

α/α	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	Χ
4	Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	

**3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	Χ

#### 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :

α/α	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Ανοιχτή	X
2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.) στα κολυμβητήρια Ν.Ιωνίας και Βόλου

Τεχνικές προδιαγραφές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 Τμήμα Συντηρήσεων  
 Ταχ. Δ/ση : Σέκερη 1  
 Ταχ. Κωδ. : 38334, ΒΟΛΟΣ  
 Πληροφορίες : Γκάγκας Γεώργιος  
 Τηλέφωνο : 2421025614  
 Fax : 2421025463

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.  
 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  
 Βόλος 24/3/2019  
 Αρ. Πρωτ. 3826/Δ.Α.Σ.Υ.Β

Βόλος, 7.3.2019  
 Αρ. Πρωτ.: 8008

ΠΡΟΣ: ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ

ΚΟΙΝ: 1) Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού  
 – Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και  
 Βιώσιμης κινητικότητας  
 Κο Θεοδώρου Αθανάσιο

**ΘΕΜΑ : «Βλάβες στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας και Βόλου».**

Κατόπιν αιτήματος, η υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία στο κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας και Βόλου και διαπίστωσε επί τόπου την ανάγκη που μας ανέφερε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αθλητισμού κ. Χρήστου Γεώργιος. Διαπιστώθηκαν βλάβες και τεχνικά προβλήματα ώστε, η υπηρεσία μας συνέταξε Τεχνική Μελέτη την οποία και σας διαβιβάζουμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας. Η προμήθεια και εργασίες διέπονται του Νόμου 4412/2016 και σε σας εναπόκειται ο έλεγχος της χρηματοδότησης και των κατάλληλων κωδικών.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην επιτροπή παραλαβής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ορίζουμε τον Γκάγκα Γεώργιο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Συντηρήσεων**

Ταχ. Δ/ση : Σέκερη 1  
Ταχ. Κωδ. : 38334, ΒΟΛΟΣ  
Πληροφορίες : Γκάγκας Γεώργιος  
Τηλέφωνο : 2421025614  
Fax : 2421025463

Βόλος, 01/03/ 2019

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**Θέμα : «Βλάβες στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας και Βόλου».**

Σχετ.: Το υπ' αριθμ.1405/ΔΑ190/28/01/19, έγγραφό σας

Κατόπιν αιτήματος, η υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία στο κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας Βόλου και διαπίστωσε επί τόπου την ανάγκη που μας ανέφερε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αθλητισμού κ. Χρήστου Γεώργιος. Οι βλάβες που διαπιστώθηκαν είναι οι εξής :

### Κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας

- **Περιγραφή βλαβών**

1. Διαρροή σωλήνων σπιδάλ, κυκλώματος θέρμανσης εναλλάκτη 1, 50άρας & καθαρισμός αυτού
2. Επισκευή αντλίας ΡΗ πισίνας εκμάθησης (αντικατάσταση βανών 3/4", 2τεμ. Κλπ)(2 φορές + σωλήνα-λάστιχο κλπ)
3. Διαρροή φθαρμένης σωλήνας θέρμανσης προς εναλλάκτη πισίνας εκμάθησης

### Κολυμβητήριο Βόλου

- **Περιγραφή βλαβών**

4. Επισκευή διαρροών 4 ακροφυσίων και σωλήνων πλήρωσης πισίνας 50άρας
5. Φρεάτια πυθμένα, Πλακίδια, Περιμετρικός αρμός 50 άρας κ.λ.π.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**


A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (και μον.Μετρ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α)
1	Αντικατάσταση σωλήνων σπιράλ με πλαστικές , κυκλώματος θέρμανσης εναλλάκτη 1, 50άρας & καθαρισμός αυτού	Κατ' αποκοπή	550,00	550,00
2	Επισκευή αντλίας ΡΗ πισίνας εκμάθησης (αντικατάσταση βανών 3/4", 2τεμ. κλπ)(2 φορές + σωλήνα-λάστιχο κλπ)	Κατ' αποκοπή	250,00	250,00
3	Αποκατάσταση διαρροής - αντικατάσταση φθαρμένης σωλήνας θέρμανσης προς εναλλάκτη πισίνας εκμάθησης	Κατ' αποκοπή	230,00	230,00
4	Επισκευή διαρροών 4 ακροφυσίων και σωλήνων πλήρωσης πισίνας 50άρας	Κατ' αποκοπή	1260,00	1260,00
5	Πλήρη ανακατασκευή 4 Φρεάτια πυθμένα (αποξύλωση, εκσκαφές, ρυτίνες, σκυρόδεμα, νέα πλακίδια, σωλήνες) Αποξύλωση φθαρμένων πλακιδίων πυθμένα, τοποθέτηση νέων με εποξειδικό στόκο και αρμό, Τοποθέτηση νέου εποξειδικού αρμού περιμετρικά στην ένωση του πυθμένα με τα κατακόρυφα τοιχία 50 άρας πισίνας.	Κατ' αποκοπή	3850,00	3850,00
		ΣΥΝΟΛΟ		6140,00
		ΦΠΑ 24%		1473,60
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>7613,60</b>

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  
ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η Δ/ση Αθλητισμού για : Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.)

στα κολυμβητήρια Ν.Ιωνίας και Βόλου

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια) ανέρχεται στο ποσό των 7613,60Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

**Ενδεικτικός Προϋπολογισμός**

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	43328100-9	Αντικατάσταση σωλήνων σπιράλ με πλαστικές , κυκλώματος θέρμανσης εναλλάκτη 1,50άρας και καθαρισμός αυτού.	τεμ	1	550	550,0
	43328100-9	Επισκευή αντλίας ΡΗπισίνας εκμάθησης (αντικατάσταση βανών $\frac{3}{4}$ , 2τεμκλπ)(2φορές+σωλήνα λάστιχο κλπ.)	τεμ	1	250	250,0
	43328100-9	Αποκατάσταση διαρροής- αντικατάσταση φθαρμένης σωλήνας θέρμανσης προς εναλλάκτη πισίνας εκμάθησης.	τεμ	1	230	230,0
	43328100-9	Επισκευή διαρροών 4 ακροφυσίων και σωλήνων πλήρωσης πισίνας 50αρας.	τεμ	1	1260	1260,0

44000000-0	Πλήρης ανακατασκευή 4 φρεάτια πυθμένα (αποξήλωση ,εκσκαφές,ρυτίνες ,σκυρόδεμα,νέα πλακίδια ,σωλήνες) αποξήλωση φθαρμένων πλακιδίων πυθμένα,τοποθέτηση νέων με εποξειδικό στόκο και αρμό,τοποθέτηση νέου εποξειδικού αρμού περιμετρικά στη ένωση του πυθμένα με τα κατακόρυφα τοιχία 50άρας πισίνας.	τεμ	1	3850	3850,0
				Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	6140,0
				ΦΠΑ 24%	1473,60
				Σύνολο με ΦΠΑ	7613,60

Τα υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

## ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	43328100-9	Αντικατάσταση σωλήνων σπιράλ με πλαστικές, κυκλώματος θέρμανσης εναλλάκτη 1,50άρας και καθαρισμός αυτού.	τεμ	1		
	43328100-9	Επισκευή αντλίας ΡΗπισίνας εκμάθησης (αντικατάσταση βανών ¾, 2τεμκλπ)(2φορές+σωλήνα λάστιχο κλπ.)	τεμ	1		
	43328100-9	Αποκατάσταση διαρροής-αντικατάσταση φθαρμένης σωλήνας θέρμανσης προς εναλλάκτη πισίνας εκμάθησης.	τεμ	1		
	43328100-9	Επισκευή διαρροών 4 ακροφυσίων και σωλήνων πλήρωσης πισίνας 50αρας.	τεμ	1		
	44000000-0	Πλήρης ανακατασκευή 4 φρεάτια πυθμένα (αποξήλωση ,εκσκαφές,ρυτίνες ,σκυρόδεμα, νέα πλακίδια ,σωλήνες) αποξήλωση φθαρμένων πλακιδίων πυθμένα, τοποθέτηση νέων με	τεμ	1		

		εποξειδικό στόκο και αρμό, τοποθέτηση νέου εποξειδικού αρμού περιμετρικά στη ένωση του πυθμένα με τα κατακόρυφα τοιχία 50άρας πισίνας.				
						Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
						ΦΠΑ 24%
						Σύνολο με ΦΠΑ

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υλικά θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους της Δ/νσης Αθλητισμού με ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)